

MEMORIA DESCRIPTIVA

Obra: Reparación del piso de concreto de la Casa de la Cultura Jurídica de Puebla, Puebla

Ubicación: Calzada de los Fuertes No. 24 Col. Rincón del Bosque, C.P. 72290, Puebla, Puebla.

Mayo, 2021

Antecedentes

De acuerdo con las necesidades para el funcionamiento de la Casa de la Cultura Jurídica en esta entidad y en atención a la recomendación del organismo de protección civil de la localidad, se reparará el piso existente en el área del acceso principal de la Casa de la Cultura Jurídica en Puebla, Puebla, lo anterior para que el acceso a dicha Sede cuente con las condiciones de operación y seguridad para los usuarios que asisten a los espacios públicos, así como a oficinas del personal que labora en la Casa de la Cultura Jurídica.

Descripción del inmueble

La "Casa de la Cultura" se desplanta en un terreno que tiene 3,986.50 m² de área y en los cuales se cuenta con 1,593.75 m² de construcción, edificados en varios cuerpos de dos niveles. Los trabajos objeto del presente análisis tienen una superficie de 236 m².

Actualmente la Casa de la Cultura Jurídica se conforma de cuatro áreas independientes, en un primer cuerpo la casa principal, construcción en dos niveles que en la planta baja alberga un área de recepción, librería, acervo de biblioteca, sala de consulta, núcleo de sanitarios, etc. en la planta alta se alojan las oficinas administrativas. Un segundo cuerpo independiente, construcción en dos niveles que en la planta baja cuenta con el área de videoconferencias, salón de capacitación, núcleo de sanitarios y área de bodega, en la planta alta oficinas administrativas. Un tercer cuerpo independiente, que alberga el salón de usos múltiples y el área de archivo judicial, con estantería tradicional en doble nivel. Finalmente, el cuarto espacio, construcción en dos niveles que en la planta baja y planta alta alberga archivo judicial.

Proyecto de Reparación

Retirar el piso existente conformado por placas de concreto, así como de piedra tipo laja, se excavará el terreno hasta una profundidad de 30 cm aproximadamente para su posterior mejoramiento a base de tepetate o material similar de la región, el piso nuevo será de concreto de 8 cm de espesor con acabado lavado. Se contempla la colocación de pasto en rollo.

ELABORÓ:




ING. ARQ. FRANCISCO SALAS ZÚÑIGA
PROFESIONAL OPERATIVO

REVISÓ:



ING. ARQ. CARLOS ENCARNACIÓN VEGA
SUBDIRECTOR DE ÁREA

Vc. Bo.



ARQ. JULIETA A. PARADA AYALA
DIRECTORA DE PROYECTOS