

## SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

## DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA PAZ, BAJA CALIFORNIA SUR

## DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

09 DE MAYO DE 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD-CCJ-LA PAZ-05-2024

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACION ELECTRICA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN LA PAZ, B.C.S.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo 43 Fracción V, 46, 47 fracción IV, 95, 96 y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019

PARTICIPANTES:

- 1 María Vanessa Martínez Contreras
- 2 Karina Adally Miranda Arce
- 3 Héctor Gerardo Villa Montaño

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS				PARTICIPANTES	
		UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
SBE.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA AMBAR DRY PAK, CON UN TRANSFORMADOR TIPO SECO DE 150 KVA INCLUYE: TABLERO GENERAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
	EL GABINETE CONTIENE EN SU INTERIOR:					
	a) UN TRANSFORMADOR TRIFÁSICO TIPO SECO, AISLAMIENTO CLASE 15 KV, CON DEVANADOS EN EL PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE. DE <b>150 KVA</b> . 3 FASES. 60 HZ. <b>13200-220/127</b>					
	b) UNA CUCHILLA DE PASO DE OPERACIÓN SIN CARGA 3 POLOS X 400 A. ACCIONADO POR UN DISCO DE 2 POSICIONES.					
	c) TRES APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS Y AISLADORES PLÁSTICO DE POLÍMERO.					
	d) TRES BUS PRINCIPAL Y UNO DE TIERRA DE COBRE ELECTROLÍTICO CALIDAD 99.9 %, PARA 400 A					
	e) TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TAMAÑO CUATRO CON PERCUTOR,					
	INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.					
				ofrece un servicio acorde a los requerimientos	El prestador de servicios ofrece un servicio acorde a los requerimientos solicitados por esta CCJ. Fueron considerados todos los requisitos contemplados en el requerimiento técnico.	El prestador de servicios ofrece un servicio acorde a los requerimientos solicitados por esta CCJ. Fueron considerados todos los requisitos contemplados en el requerimiento técnico.
				Favorable	Favorable	Favorable

ELABORÓ	REVISÓ		
Juan José Díaz Gómez	Rosa María Macías Macías		
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ	DIRECTORA DE LA CCJ		