

**DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA**  
**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN**

3 DE JULIO DE 2024

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**  
PCAD/CCJ/MTY/13/2024

**OBRA: TRABAJO DE MANTENIMIENTO A HERRERIA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN**

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

- 1.- SERVANDO GUTIERREZ VILLARREAL
- 2.- EDIFICACIONES Y DISEÑOS CLASICOS DE MONTERREY SA DE CV
- 3.- DESELCI, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
HER.01	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE ALQUIDÁLICO MODIFICADO ANTICORROSIVO FLASH COAT NF MARCA COMEX EN COLOR EXISTENTE PARA ELEMENTOS DE HERRERÍA A DOS MANOS APLICADA CON BROCHA O PISTOLA DE ASPERSIÓN Y HASTA CUBRIR PERFECTAMENTE LA SUPERFICIE. CONSIDERAR: ASENTADO DE PINTURA EXISTENTE Y APLICACIÓN DE PRIMER ANTICORROSIVO DONDE LO REQUIERA. INCLUYE: PREPARACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, ESCALERAS, ANDAMIOS, EQUIPO, HERRAMIENTA, ACARREOS, PROTECCIONES Y LIMPIEZAS. P.U.O.C.T.			SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.01	PUERTA 1.80 X 2.24 M. 2 HOJAS ABATIBLES, MARCOS DE PTR Y TABLEROS TIPO LOUVER. CONSIDERAR CAMBIO DE CERRADURA PHILLIPS MOD. X-720 O SIMILAR. Archivo.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.02	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ACRÍLICO BLANCO EN HOJAS DE PUERTA 1.80 X 2.24 M. AL INTERIOR. CONSIDERAR RETIRO DE EXISTENTE SIN RECUPERACIÓN. Archivo.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.03	ESCALONES DE 1.20 X 0.30 M. Y ESCUADRA SOBRE PERALTE DE 0.10 M; A BASE DE LAMINA MODELO ZARPA Y ÁNGULO PERIMETRAL DE 3" X 1/4". AMBAS CARAS. Archivo.	PZA	16	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.04	DESCANSO 1.20 X 1.20 M, A BASE DE LAMINA CAL12 MODELO ZARPA, MARCO PERIMETRAL Y REFUERZO LONGITUDINAL CON ÁNGULO PERIMETRAL DE 3" X 1/4".. AMBAS CARAS. Archivo.	PZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.05	ALFARDA PERFIL CPS 8" PARA SOPORTE DE ESCALONES. DESARROLLO DE 7.60 ML. Archivo.	PZA	2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.06	BARANDAL 0.90 M. DE ALTURA CON PASAMANOS TUBO 1" Ø SOBRE 8 VERTICALES A BASE DE TUBO DE 2" CON PLACA DE ACERO DE 3 X 1/4" CON BASES DE 4" X 4" Y 3 REFUERZOS INTERMEDIOS TUBO 1" Ø. DESARROLLO DE HASTA 7.60 ML. Archivo.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.07	BARANDAL 0.90 M. DE ALTURA CON PASAMANOS TUBO 1" Ø SOBRE 10 VERTICALES A BASE DE TUBO DE 2" CON PLACA DE ACERO DE 3 X 1/4" CON BASES DE 4" X 4" Y 3 REFUERZOS INTERMEDIOS TUBO 1" Ø. DESARROLLO DE HASTA 9.25 ML. Archivo.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.08	COLUMNAS A BASE DE TUBO 12" Ø HASTA 3.77 M. DE ALTURA.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.09	ARMADURA 0.65 M. DE ALTURA CON DESARROLLO HASTA 10.50 ML. SECCIONES @ 0.60 M. A BASE DE 2 ANGULOS 6" X 4" PARA C.S. Y C.I. ASÍ COMO DE PTR DE 3" X 3" PARA MONTANTE Y DIAGONAL.	PZA	3	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

psv9zT486yl\_9DqsrEmkTLiOaEjGSBmjw3.1Hic8CZ2oyQ=



CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS		
				1	2	3
HER.01.10	PUERTA DE EMERGENCIA 1.15 X 2.00 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO DE LAMINA CIEGA. CONSIDERAR: SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PESTILLO PARA PUERTA DE GRANERO DE 4" (GANCHO DE PUERTA), MARCOS, AJUSTE DE BISAGRAS Y HERRAJES. Auditorio Planta Baja.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.11	PUERTA DE EMERGENCIA 1.22 X 2.16 M. UNA HOJA ABATIBLE, TABLERO DE LAMINA CIEGA. CONSIDERAR: MARCOS, AJUSTE DE BISAGRAS Y HERRAJES. Vestíbulo Planta Baja, Edificio Anexo.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
HER.01.12	TECHUMBRE METÁLICA EN FORMA DE ARCO EN PASO A CUBIERTO DE 15.00 M LARGO X 2.88 M ANCHO, 5 COLUMNAS IPR 6" X 4" HASTA UNA ALTURA DE 4.50 M., 3 LARGUEROS PTR DE 2" X 2" DE 15 M. LARGO, 11 REFUERZOS TRANSVERSALES EN FORMA DE ARCO IPR 4" DE 2.88 M. LARGO.	PZA	1	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE

<b>DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.</b> TRES EMPRESAS COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS PARA LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, SE DETERMINA:	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE FAVORABLE
--	------------------------	------------------------	------------------------

ELABORÓ

REVISÓ

\_\_\_\_\_  
VICENTE FLORES AGUIRRE  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ MONTERREY N. L.

\_\_\_\_\_  
ANGÉLICA ARÉVALO CASTRO  
DIRECTORA DE LA CCJ MONTERREY, N. L.

psV9zT486yL9QqsrFmKTJOaEJGSBmjw3.1fHc8CZ2pxQ=