

ANEXO III
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCCAD/CCJ/PACHUCA/04/2024

SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, HIDALGO

FUNDAMENTO Con fundamento en los artículos 11, 43 fracción V, 46, 47, 95, 96, 97 y demás aplicables del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

08/05/2024

- 1.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 2.- IEMBK, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS	
		GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	IEMBK, S.A. DE C.V.
MPE.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A PLANTA DE EMERGENCIA AUTOMÁTICA DE 80 KW, 100 KVA DE CAPACIDAD, 3F, 4H, 60HZ. MODELO PLY80. MARCA OTTOMOTORES. INCLUYE: GENERADOR ELÉCTRICO DE CORRIENTE ALTERNA, TABLERO DE MEDICIÓN Y CONTROL DSE 7320, 220/127 V.C.A. DE 60 HZ., 1800 RPM, F.P. 0.8, 3 FASES, 4 HILOS. CON TABLERO DE TRANSFERENCIA, ACCESORIOS, PRUEBAS, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, REGISTRO Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T	SI CUMPLE	SI CUMPLE
MPE.02	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL, PARA LA PLANTA DE EMERGENCIA, INCLUYE: ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO P.U.O.C.T.	SI CUMPLE	SI CUMPLE
	LAS PROPUESTAS DEBERÁN DE CONTENER NECESARIAMENTE ENTRE OTRAS COSAS: 1. DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTES Y TELÉFONOS. 2. EL TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ NO MAYOR A 8 (OCHO) DÍAS NATURALES COMO LÍMITE, Y DEBERÁ DE REGISTRAR EN LA PROPUESTA, ADEMÁS LA FECHA DE VIGENCIA DEL PRESUPUESTO QUE SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN Y ACUSÁNDOLA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CCJ DE PACHUCA, HIDALGO. 3. INCLUIR CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN, AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO Y DE LA SUPERVISIÓN. 4. ESPECIFICAR CLARAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO. 5. LA COTIZACIÓN DEBERÁ CONTENER LA LEYENDA "ESTA COTIZACIÓN CONSIDERA EN ABSOLUTO LO SEÑALADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES GENERALES, NOTAS IMPORTANTES TÉCNICAS Y ADMINISTRATIVAS, OFICIO DE INVITACIÓN A COTIZAR Y LO ACORDADO EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO". 6. SE DEBERÁ ENTREGAR CON LA PROPUESTA LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN: COPIA DE COMPROBANTE DE DOMICILIO, CONSTANCIA DE RFC, COPIA DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL, CARTA DE DATOS FISCALES Y BANCARIOS	SI CUMPLE	NO CUMPLE

mknTTxik0vk+Sk0YQ3MJWvmFxoYSj5JrX1EwFbNVOXI=

ANEXO III
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCCAD/CCJ/PACHUCA/04/2024

SERVICIO SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTA DE EMERGENCIA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, HIDALGO

FUNDAMENTO Con fundamento en los artículos 11, 43 fracción V, 46, 47, 95, 96, 97 y demás aplicables del Acuerdo General de Administración XIV/2019.

EMPRESAS PARTICIPANTES:

08/05/2024

- 1.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.
- 2.- IEMBK, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS	
		GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	IEMBK, S.A. DE C.V.
	Conclusión:	Atiende puntualmente todos los requerimientos técnicos establecidos en el catálogo de conceptos que le fue proporcionado, entrega la totalidad de información y documentación solicitada como complemento de los alcances técnicos	Atiende puntualmente los requerimientos técnicos establecidos en el catálogo de conceptos que le fue proporcionado, pero no entrega la totalidad de información y documentación solicitada como complemento de los alcances técnicos
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO FAVORABLE	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO DESFAVORABLE

ELABORÓ

REVISÓ Y DICTAMINÓ

L. C. GUILLERMO LUCAS SERRANO
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ EN PACHUCA, HIDALGO

C. P. ALEYDA HERNÁNDEZ ORTEGA
DIRECTORA DE LA CCJ EN PACHUCA, HIDALGO

mKNj1XIKovkSK0YQ3M6WvmFxoYSj5JrX1EwFbNVOXI=