



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS

DICTAMEN RESOLUTIVO **TÉCNICO**

18/09/2024

PCAD-CCJ-CUERNAVACA-21-2024
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EXTINGUIDORES DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, MORELOS

FUNDAMENTO LEGAL: Con fundamento en lo establecido en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 43, fracción V, 46, 47, fracción IV, y los demás aplicables del Acuerdo General de Administración XIV/2019 del Comité de Gobierno y Administración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de siete de noviembre de dos mil diecinueve, por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, arrendamiento, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras y prestación de servicios requeridos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

EMPRESAS PARTICIPANTES:


- 1.- GRUPO EMPRESARIAL SICI MORELOS, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	EMPRESAS
				1
EX.001	MANTENIMIENTO Y RECARGA DE EXTINTOR PORTÁTILES PQS DE 4.5 KG	PIEZA	3.00	SÍ CUMPLE
EX.002	MANTENIMIENTO, TRASVASE Y PRUEBA HIDROSTÁTICA DE EXTINTOR PORTÁTIL HFE-236 DE 4.5 KG	PIEZA	24.00	SÍ CUMPLE
EX.003	MANTENIMIENTO A ESFERA EXTINTORA (GRANADA) HFE-236 DE 6.0 KG.	PIEZA	22.00	SÍ CUMPLE
EX.004	BATERIAS CUADRADAS DE 9 VOLTS MARCA DURACEL, O CALIDAD SIMILAR. DURACIÓN DE UN AÑO DE LA BATERÍA. LAS BATERÍAS SON PARA EL SISTEMA DE DETECTOR DE HUMO QUE ACOMPAÑA A LAS ESFERAS EXTINTORAS PORTÁTILES DE HFE-236.	PIEZA	22.00	SÍ CUMPLE
EX.005	BATERIAS ALCALINAS DE 6 VOLTS MARCA MARCA DURACEL, O CALIDAD SIMILAR. DURACIÓN DE UN AÑO DE LA BATERÍA. LAS BATERÍAS SON PARA EL SISTEMA DE DETECTOR DE HUMO QUE ACOMPAÑA A LAS ESFERAS EXTINTORAS PORTÁTILES DE HFE-236.	PIEZA	22.00	SÍ CUMPLE
EX.006	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANÓMETRO INDICADOR DE PRESIÓN	PIEZA	5.00	SÍ CUMPLE
EX.007	SUMINISTRO Y CAMBIO DE MANGUERA PARA EXTINTOR PORTÁTIL	PIEZA	5.00	SÍ CUMPLE
EX.008	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE TUBO SIFÓN PARA EXTINTOR PORTÁTIL	PIEZA	5.00	SÍ CUMPLE
EX.009	REVISIÓN VISUAL Y REPORTE MENSUAL DEL ESTADO DE TODOS LOS EQUIPOS	REPORTE	12.00	SÍ CUMPLE
CONCLUSIÓN: EL PROVEEDOR OFRECE EL SERVICIO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.				Cumple con todo lo requerido en los alcances.
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO, DE LAS EMPRESAS QUE COTIZARON CONFORME A LOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS POR LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CUERNAVACA, SE DETERMINA:				FAVORABLE

ELABORÓ


LIC. SILVIA HERNÁNDEZ LAGUNAS
 JEFA DE DEPARTAMENTO ENLACE ADMINISTRATIVA
 EN CUERNAVACA, MORELOS

REVISÓ


DRA. AURA HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ
 DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
 EN CUERNAVACA, MORELOS