



DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- MARÍA DE JESÚS BRACAMONTES
- 2.- ELECTRICA DEL COBRE S.A DE C.V.
- 3.- PEDRO EXIVEL VÁZQUEZ DUARTE

CLAVE	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDA D	CANT.	EMPRESA	EMPRESA	EMPRESA
				1	2	3
TF.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TRANSFORMADOR TRIFÁSICO, PARA INTEMPERIE, TIPO PEDESTAL, AISLAMIENTO CLASE 15 KV, CON DEVANADOS EN EL PRIMARIO Y EN EL SECUNDARIO DE COBRE, LA OPERACIÓN A UNA ALTITUD DE LA CIUDAD DE HERMOSILLO, SONORA, DE 300 KVA , 13200-220/127 VCA, CONEXIÓN DELTA-ESTRELLA. 60 C.P.S. IMPEDANCIA Z= 5.00%. LIQUIDO AISLANTE EN ACEITE, MCA. PROLEC. CONFORME A LA NORMA NMX-J-285. P.U.O.C.T	PZA	1.00	SÍ CUMPLE	NO CUMPLE	SÍ CUMPLE
<p>DICTAMEN REOSOLUTIVO TÉCNICO. DE LA EMPRESA QUE COTIZÓ CONFORME AL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y ESPECIFICACIONES GENERALES Y PARTICULARES, EMITIDO POR EL ÁREA TÉCNICA DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA, SE DETERMINA:</p>				TÉCNICAMENTE FAVORABLE	TÉCNICAMENTE NO FAVORABLE (NO INCLUYE MONTO Y LETRA, GARANTIA, TIEMPO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS Y PAGO AL FINALIZAR LA ENTREGA)	TÉCNICAMENTE FAVORABLE

ELABORÓ

LIC. LYDIA CECILIA PERALTA CALLES
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

REVISÓ

LIC. MARIO RAMÍREZ SALAZAR