

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de  
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas del representante legal de la persona física María de Jesús Bracamontes, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, [https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones\\_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf) y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de diez páginas y es parte integrante de la versión pública del contrato simplificado, relacionado con el contrato 70240207, relativo al mantenimiento a las Instalaciones Eléctricas, por el periodo del 07 de agosto al 05 de septiembre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lic. Mario Ramírez Salazar

**Director de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo**





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica y la Sede Histórica en Ario de Rosales.

Con base en el Contrato Simplificado **No. 702402027** adjudicación directa relativo a los trabajos del “**Mantenimiento a las instalaciones eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo, Sonora**” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se procedió a la revisión de los trabajos. El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del Apoyo Técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un “listado de verificación”, que auxilió a integrar el administrador del contrato; para la valoración se incluyeron los alcances del catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas en general y señalamientos del acta de la junta de aclaraciones y/o reuniones de trabajo, así como revisión y visto bueno de los generadores, estimación, (carátula de estimación, resumen de partidas y verificación de cifras), entre otros.

De la documentación entregada y de la evidencia fotográfica se constatan los alcances descritos a continuación:

- **Mantenimiento a las instalaciones eléctricas**

GUERREROSUNOY8X74PQEE8YAR8WYUGZTKWMSYWKQGTURMEZ8COF76HJUDJ04=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 <b>Suprema Corte de Justicia de la Nación</b>	<b>Dirección General de Infraestructura Física</b> <b>Subdirección General de Servicios</b> <b>Dirección de Servicios de Mantenimiento</b> <b>Subdirección de Administración de Inmuebles</b>	<b>FECHA:</b> junio de 2024  <b>DOCUMENTO:</b> CAT-M-SO-007-24
--	--	--

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA**

UBICACIÓN: CALLE PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ, No. 26, HERMOSILLO, SONORA.

**CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
<b>IE.</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>				
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, INCLUYE: LIMPIEZA CON DIELECTRICO, REVISIÓN, AJUSTES DE CONEXIONES DE FUSIBLES Y PASTILLAS TERMO MAGNÉTICAS, APRIETE DE TORNILLERÍA, ORDENAMIENTO DE CABLEADO (PEINADO) Y CHECAR BALANCEO DE CARGAS EN SUS FASES Y EN SU CASO CORREGIR; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.				
IE.001.1	TABLERO ELECTRICO EN ZONA ACCESO CON 8 CTOS EN FUNCIONES	PIEZA	1.00		
IE.001.2	TABLERO ELÉCTRICO EN ZONA HEMEROTECA CON 16 CTOS. EN FUNCIONES	PIEZA	1.00		
IE.001.3	TABLERO ELÉCTRICO EN ZONA ARCHIVO (PLANTA BAJA) CON 21 CTOS. EN FUNCIONES	PIEZA	1.00		
IE.001.4	TABLERO ELÉCTRICO EN ZONA SITE EN AUDITORIO CON 35 CTOS. EN FUNCIONES	PIEZA	1.00		
IE.001.5	TABLERO ELÉCTRICO EN ZONA SITE EN AUDITORIO CON 12 CTOS. EN FUNCIONES	PIEZA	1.00		
IE.002	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA CON TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8CT-LED120/002/40 LITHIUM VI; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.				
IE.002.1	LUMINARIA C/DOS LÁMPARAS	PZA	43.00		
IE.002.2	LUMINARIA C/UNA LÁMPARA	PZA	1.00		
IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA PANEL LED MARCA TECNOLITE MODELO PANEL/40/65/S DOMUS I; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	5.00		
IE.004	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA CON TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8T-LED240/36/40 LITHIUM VIII; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	59.00		
IE.004.1	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA DE SOBRE-PONER CON DOS TUBOS LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	2.00		

KbYYRxsVpYYA-cnRUK7/hGAY4-JYyeifl3yjb+IW8A=

CG09AA260V08X74PCE69Yar8W.VGZTfWkcsyWkqz7fRhz8COF7f5fjUJ0Y=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 <b>Suprema Corte de Justicia de la Nación</b>	<b>Dirección General de Infraestructura Física</b> <b>Subdirección General de Servicios</b> <b>Dirección de Servicios de Mantenimiento</b> <b>Subdirección de Administración de Inmuebles</b>	<b>FECHA:</b> junio de 2024  <b>DOCUMENTO:</b> CAT-M-SO-007-24
--	--	--

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.**

UBICACIÓN: CALLE PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ, No. 26, HERMOSILLO, SONORA.

**CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
IE.005	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA (EMPOTRADA EN PISO) CON FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO PAR20-LED/001/85 CORVUS I; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	40.00		
IE.006	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA (EMPOTRADA EN PLAFÓN) FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO PAR20-LED/001/85 CORVUS I; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	41.00		
IE.007	REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y GABINETES COLOR NEGRO DE LUMINARIA DE 35 WATTS EXTERIORES AHOGADA EN ESCALONES CAT. HLED-016_30_G_2.5 W, LUZ SUAVE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.				
IE.007.1	REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIAS UBICADAS EN ESCALONES EXTERIORES DE SITE (PLANTA BAJA); CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00		
IE.007.2	REVISIÓN, LIMPIEZA, AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIAS UBICADAS ESCALERAS DE ACCESO PARA SALÓN DE USOS MÚLTIPLES Y AULAS DE CAPACITACIÓN (PB); CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	6.00		
IE.008	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y CRISTAL DE LUMINARIA DE SUSPENDER A CANOPE DE CRISTAL OPALINO CON LÁMPARA DE 40 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00		
IE.009	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETES DE ALUMINIO A LUMINARIA DE LA MARCA TECNOLITE MODELO FTL-8200/S CON LÁMPARA LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	7.00		
IE.010	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICO, GABINETES DE ALUMINIO A LUMINARIA TIPO CAMPANA CON LÁMPARA LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	4.00		

KbYYRxbvPYYA+rdNRUK7/hGAY4-JYyelfi3jbr-1W8xA=

G099A2S0U98Y+P0E6Yar8W.VUGZTKWksyWkqz7Rhz8C0P75fjUJ0Y=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<p><b>Suprema Corte de Justicia de la Nación</b></p>	Dirección General de Infraestructura Física	FECHA: junio de 2024
	Subdirección General de Servicios	DOCUMENTO: CAT-M-SO-007-24
	Dirección de Servicios de Mantenimiento	
	Subdirección de Administración de Inmuebles	

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.**

UBICACIÓN: CALLE PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ, No. 26, HERMOSILLO, SONORA.

**CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
IE.011	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICO, GABINETES DE ALUMINIO A LUMINARIA EXTERIOR PUNTA DE POSTE CON LÁMPARA DE VAPOR DE SODIO ALTA PRESIÓN DE 250 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00		
IE.012	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, GABINETES DE ALUMINIO A PROYECTOR RECTANGULAR PARA INTEMPERIE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	33.00		
IE.012.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PROYECTOR RECTANGULAR PARA INTEMPERIE DE 150 WATTS LUZ DE DÍA ZIBAL VI 150LQLEDT65MVN O SIMILAR; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00		
IE.013	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, CUERPO A LUMINARIA TIPO FAROL CON LÁMPARA DE 20 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00		
IE.014	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, CRISTAL, CUERPO DE LUMINARIA TIPO CANDIL CON LÁMPARA DE 5X75 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00		
IE.015	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y CUERPO A LUMINARIA DE SOBREPONER CON LÁMPARA AHORRADORA DE ENERGÍA DE 20 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	12.00		
IE.016	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	49.00		
IE.017	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	14.00		
IE.018	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR TRIPLE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	1.00		

KbYYRbSvPYYA~cNfRUK7rhGAY4JTYyefl3jDr~W8x/A=

G099A2S0V98YhP0RE6Yar8W.VGZTfWkcsyWkqz7fRhz8C0F7f5fjUJj0Y=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

 <b>Suprema Corte de Justicia de la Nación</b>	<b>Dirección General de Infraestructura Física</b> <b>Subdirección General de Servicios</b> <b>Dirección de Servicios de Mantenimiento</b> <b>Subdirección de Administración de Inmuebles</b>	<b>FECHA:</b> junio de 2024  <b>DOCUMENTO:</b> CAT-M-SO-007-24
	<b>CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.</b>	

UBICACION: CALLE PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ, No. 26, HERMOSILLO, SONORA.

**CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
IE.019	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	114.00		
	<b>SUMINISTRO DE CONTACTO DUPLEX EN ÁREA DE HEMEROTECA</b>				
IE.019.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO 2P+T, 15 A, 127 V, MODELO E6028N, MARCA BTICINO.	PZA	1.00		
IE.019.2	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020, 10 X 20 MM, 5101-01260. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	4.00		
IE.019.3	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 5.26 MM² (10 AWG) EN COLOR BLANCO. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	12.00		
IE.019.4	SUMINISTRO, INSTALACIÓN, COLOCACIÓN Y ENERGIZACIÓN DE CABLE DESNUDO DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACIÓN, CALIBRE 2.28 MM² (12 AWG) EN COLOR VERDE. SE DEBERÁN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	4.00		
	<b>SUMINISTRO DE CONTACTO DUPLEX EN ÁREA DE PROCESOS TÉCNICOS</b>				
IE.019.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO Y ATERRIZADO 2P+T, 15 A, 127 V, MODELO E6028N, MARCA BTICINO.	PZA	1.00		
IE.019.6	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CANALETA EN COLOR BLANCO SIN VISIÓN TMK1020, 10 X 20 MM, 5101-01260. INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	1.50		

KbYYR5v6PYA+dNRU17/hGAY4-JTYeif5yjb-iWBxA=

G099A2S0V08X+P0E6Yar8wVUGZTfWknsyWkqz7fRhz8CO7F75fjUj0Y=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	Dirección General de Infraestructura Física Subdirección General de Servicios Dirección de Servicios de Mantenimiento Subdirección de Administración de Inmuebles	FECHA: junio de 2024  DOCUMENTO: CAT-M-SO-007-24
--	--	--

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.**

UBICACIÓN: CALLE PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ, No. 26, HERMOSILLO, SONORA.

**CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
IE.019.7	SUMINISTRO, INSTALACION, COLOCACION Y ENERGIZACION DE CABLE DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACION, CALIBRE 5.28 MM² (10 AWG) EN COLOR BLANCO. SE DEBERAN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	3.00		
IE.019.8	SUMINISTRO, INSTALACION, COLOCACION Y ENERGIZACION DE CABLE DESNUDO DE COBRE MONOPOLAR TIPO THW-LS VINANEL XXI, MARCA CONDUMEX, 600 V. Y 90°C DE OPERACION, CALIBRE 2.28 MM² (12 AWG) EN COLOR VERDE. SE DEBERAN DE CONSIDERAR, GUIADO, ACCESORIOS TIPO CAPUCHÓN PARA CONEXIONES, ENCINTADO DE CONEXIONES, PRUEBAS DE CONTINUIDAD Y RESISTENCIA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA, P.U.O.C.T.	ML	1.50		
IE.020	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE CONTACTO REGULADO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO COLOR NARANJA; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	17.00		
IE.021	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE RECEPTACULO DUPLEX POLARIZADO CON INTERRUPTOR DE CIRCUITO POR FALLA A TIERRA DE 20 AMP, 125V NEMA 5-20R, COLOR BLANCO, CAT. GFNT2-W, MARCA LEVITON CON TAPA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX POLARIZADO; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00		
IE.022	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EXTRACTORES DE AIRE EN BAÑOS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00		
IE.023	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LUMINARIA CON TUBO LED TIPO T8 LED 18 W MARCA TECNOLITE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	2.00		

KbYYR5vPYA+cNRUK7hGAY4\_ItYyefi3jyjb+IW8xA=

G09AA2S0U98Y+P0E6Yar8W.VGZTfWknsyWkqz7fRhz8C0F75fjUJ0Y=





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	Dirección General de Infraestructura Física	FECHA: junio de 2024
	Subdirección General de Servicios	DOCUMENTO: CAT-M-SO-007-24
	Dirección de Servicios de Mantenimiento	
	Subdirección de Administración de Inmuebles	

**CATÁLOGO DE CONCEPTOS PARA EL MANTENIMIENTO ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN HERMOSILLO, SONORA.**

UBICACIÓN: CALLE PRESBITERO PEDRO VILLEGAS RAMÍREZ, No. 26, HERMOSILLO, SONORA.

**CONCEPTOS Y CANTIDADES PARA EXPRESIÓN DE PRECIOS UNITARIOS**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	P.U. SIN I.V.A.	IMPORTE SIN I.V.A.
IE.024	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LUMINARIA CON FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19D-LED/001/30 TITANIUM I; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	3.00		
IE.025	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LUMINARIA DE EMPOTRAR CON UNA DIMENSION DE 1192MM X 292MM DE LAMINA DE ACERO BLANCO Y CON LAMPARA LED CODIGO LTL-2282 (DOS TUBOS LED, MARCA TECNOLITE); CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	32.00		
IE.025.1	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A LUMINARIA COLGANTE DE GABINETE METÁLICO CON TUBO LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	4.00		
IE.026	AJUSTE Y LIMPIEZA DE CONEXIONES DE LAMPARA DE EMERGENCIA; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	18.00		
IE.027	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIAS CON LAMPARAS MARCA TECNOLITE LED DE 10W, 100-240V 3000K 900 LM, MODELO 10LQ LED 30MVN; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PIEZA	12.00		
IE.027.1	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIAS DE GABINETE EMPOTRAR EN PLAFON CON TRES TUBOS LED; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	12.00		
IE.027.2	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIAS CIRCULARES DE EMPOTRAR EN PLAFON; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	2.00		
IE.028	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES A FTL 3340/BA SARAJEVO MARCA TECNOLITE; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	2.00		
IE.029	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFLECTOR EXTERIOR 20W ZIBAL II 20LQLED765MVN MARCA TECNOLITE O SIMILAR; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN	PZA	1.00		
SE ANEXAN ESPECIFICACIONES PARTICULARES Y GENERALES					
			<b>Subtotal</b>		
			<b>IVA TOTAL</b>		

KbYFRx5vPYA+cNRUK7mGAY4JYyef03yjb+Iw8xA=

G099A2S0V98Y+P0E6Yar6wUVGZTfWksyWkq7fRhz8C0F76fjUJ0Y=

Esta hoja pertenece al Acta de Finiquito relativo al “Mantenimiento a las instalaciones eléctricas de la Casa de la Cultura Jurídica en Hermosillo”





**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Conforme a la revisión por parte de la supervisión interna, de los generadores requisitados por el prestador de servicios, se establecen las cantidades de finiquito de acuerdo con el siguiente cuadro:

**ESTADO FINANCIERO**

RESUMEN DE IMPORTES DE FINIQUITO		
<b>A</b>	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$ 179,126.92
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
<b>B</b>	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
<b>C</b>	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
<b>D</b>	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$ 179,006.92
<b>E</b>	SUBTOTAL (C+D)	\$ 179,006.92
<b>F</b>	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 139.20
<b>G</b>	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$ 28,641.11
<b>H</b>	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
<b>I</b>	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
<b>J</b>	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
<b>K</b>	NETO A PAGAR	\$ 207,648.03

G:\09\A2\50\09\8\7\F0\E\5\7\8\0\1\0\G\2\1\0\N\us\W\K\0\7\U\m\z\8\0\F\7\5\j\U\0\=

El saldo neto a pagar se realizará conforme a los artículos 104 y 105 del AGA II/2019.

**CONCLUSIONES**

El prestador de servicios conforme al artículo 169 Fracción V del AGA XIV/2019 deberá garantizar los vicios ocultos que pudieran surgir en un futuro con vigencia establecida en las bases de los trabajos realizados del Mantenimiento a las instalaciones eléctricas, garantía que será determinante para efectuar el pago del importe plasmado en el presente finiquito, al respecto, el prestador de servicios presentó carta garantía de fecha 23 de agosto de 2024 y vigencia hasta el 01 de julio de 2025.



