

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 *fracción XXI*, 111 y 116 de la *Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; 113, *fracción I* y el *Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública*; artículo 3, *fracción IX* de la *Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados*, así como en el *punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales*, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física Rodrigo Rodríguez Arias, representante legal de la persona moral Control Técnico de Plagas del Pacífico, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones/documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de siete páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega recepción relacionada con el contrato 70240138, relativo al mantenimiento eléctrico, por el periodo del 10 de junio al 09 de julio de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

C.P. María Concepción Mata Sáenz
Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificatorio por la naturaleza de los trabajos. En los casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del “contrato original” fue de treinta días naturales comprendido del día 10 de junio de 2024 al día 09 de julio de 2024, de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

HECHOS

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 25 de junio de 2024, señalando como fecha de término el 09 de junio de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
IE.	INSTALACIÓN ELÉCTRICA.		
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	6.00
IE.002	PRUEBAS DE VOLTAJE Y CONDUCTIBILIDAD DE CADA UNO DE LOS CIRCUITOS; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PIEZA	98.00
IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA MODULAR 60 X 120 Y TUBOS LED MARCA TECNOLITE MODELO T8-LED120/002/65 Ó 18T8-LED120MV/4C0; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T		
IE.003.1	LUMINARIA 4 TUBOS	GTE.	8.00
IE.003.2	LUMINARIA 3 TUBOS	GTE.	7.00

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento eléctrico a la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IE.004	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA 120 Y TUBOS LED MARCA TECNOLITE MODELO T8-LED120/002/65; CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.		
IE.004.1	LUMINARIA DE 2 TUBOS	GTE.	11.00
IE.004.2	LUMINARIA DE 1 TUBOS	GTE.	17.00
IE.005	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA 1X36W Y TUBO LED MARCA TECNOLITE MODELO T8F-LED240/36W/65, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	50.00
IE.006	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE SPOT PLAFON C/BASE SOQUET PORCELANA CON FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19M-LED/10W/65, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	GTE.	43.00
IE.007	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE ARBOTANTE DE 2 BRAZOS C/BASE BAQUELITA CON FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19M-LED/10W/65, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	2.00
IE.008	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CANDIL DE 5 BRAZOS C/BASE SOQUET CON FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19M-LED/10W/65, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	5.00
IE.009	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CANDIL DE 3 BRAZOS C/BASE SOQUET A-19 CON FOCO LED MARCA TECNOLITE MODELO A19M-LED/10W/65, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	3.00
IE.010	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE CANDIL DE 18 BRAZOS CON FOCOS LED (54 PIEZAS) MODELO EICE12-LED/4W/65 MARCA TECNOLITE PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	3.00
IE.011	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES Y BASES DE ARBOTANTE DE 2 Y 1 BRAZOS C/BASE SOQUET A-19 CON FOCO LED MARCA PHILLIPS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.		
IE.011.1	ARBOTANTE DE 1 BRAZOS;	PIEZA	14.00
IE.011.2	ARBOTANTE DE 2 BRAZO;	PIEZA	46.00
IE.012	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES Y BASES DE CANDIL DE 6,5 Y 3 BRAZOS C/BASE SOQUET A-19 CON FOCOS LED MARCA PHILLIPS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.		
IE.012.1	CANDIL DE 6 BRAZOS	PIEZA	36
IE.012.2	CANDIL DE 5 BRAZOS	PIEZA	10
IE.012.3	CANDIL DE 3 BRAZOS	PIEZA	3

71VW646P40U4H0C1Kmg6z65q1M6902056E2JFV6R13JmHFGAnnual6987Fw=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IE.013	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES Y BASES DE SPOT PLAFON C/BASE SOQUET PORCELANA CON FOCO LED MARCA PHILLIPS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	16.00
IE.014	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES Y FOCO LED MARCA PHILLIPS PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	4.00
IE.015	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE REFLECTOR 74/K5-13 CON FOCO LED MR-16-SMDLED/3W/65 DE 3 WATTS MARCA TECNOLITE PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	20.00
IE.016	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE SPOT LIGHTOLIER IL TEC CON FOCO LED MR-16-SMDLED/3W/65 DE 3 WATTS MARCA TECNOLITE PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	1.00
IE.017	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE FOCO LED MR-16-SMDLED/3W/65 DE 3 WATTS MARCA TECNOLITE PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	57.00
IE.018	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE LAMPARA LED MODELO ES-LED/4500/20W/65 DE 20 WATTS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, BALASTRAS, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN Y CUERPO DE ALUMINIO EN MAL ESTADO, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	5.00
IE.019	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, DE LAMPARA LED MLLED-78PC/5W/40 DE 5 WATTS INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN Y CRISTAL, CUERPO DE ALUMINIO EN MAL ESTADO, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	3.00
IE.020	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERIA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCION. P.U.O.C.T.		
IE.020.1	1 VENTANA	PIEZA	18.00
IE.020.2	2 VENTANAS	PIEZA	8.00
IE.020.3	3 VENTANAS	PIEZA	3.00

71VW64L6PQ1UH40C1Kw6z65q1M690105CEZJFV6RT13JmHFGAnnual169R7fw=



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IE.021	REVISIÓN, AJUSTE DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE ESCALERA, INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE, CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	10.00
IE.022	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO COLOR MARFIL; INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	70.00
IE.023	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO DUPLEX POLARIZADO CON FALLA A TIERRA COLOR MARFIL 15 AMP, 127 V; INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	13.00
IE.024	REVISIÓN, AJUSTE, DE CONEXIONES, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO MONOFÁSICO MEDIA VUELTA FIJO, POLARIZADO COLOR NEGRO 20 AMP.-125/250 V; INCLUYE: PRUEBAS DE VOLTAJE Y POLARIDAD (HACIENDO UN REGISTRO DE CADA UNO POR ESCRITO) CAMBIO DE UNIDAD, TAPA, CHASIS EN MAL ESTADO, LIMPIEZA, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	1.00
IE.025	MANTENIMIENTO PREVENTIVO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A BOMBA DE AGUA DE 1 H.P A 127/220 VOLTS, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	1.00
IE.026	MANTENIMIENTO DE LAMPARA DE EMERGENCIA MARCA SOLA BASIC MODELO MAXILAMP, INCLUYE; PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, MATERIAL DE FIJACION, HERRAMIENTA, MANO DE OBRA, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	10.00
IE.027	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES Y BASES A LUMINARIA PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARA FUERA DE OPERACIÓN, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. INSTALADAS EN EL ÁREA DE BIBLIOTECA.		
IE.027.1	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES Y BASES A LUMINARIA EMPOTRADA A PLAFON CON TRES TUBOS LED 1.20 M.	PIEZA	4.00
IE.027.2	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES Y BASES A LUMINARIA EMPOTRADA A PLAFON DE 60 X 60 CON LÁMPARA TIPO CURVALUM. INCLUYE ACTUALIZACIÓN DE TUBO LED T8 CURVALUM 18W/865 120-277V MARCA OSRAM LINEA LEDVANCED O SIMILAR EN CALIDAD.	PIEZA	3.00

71W1gW4kPaQjU4H0ClKw6gZ6S91M6901035CEZJFV6P13JmHFGAnual16987Fw=



ZlWwAKFQU+OdkwXzc5mA9Y9ECPJWRQJWlGmeIX981w=

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

IE.028	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES Y BASES A PANELLED DE 60 X 120 MARCA BET LIGHTING MODELO BET-SS-LED DE 72 WATTS; PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE: REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, CON INTERVENCIÓN DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T. INSTALADAS EN EL ÁREA DE JUBILADOS (8 PZAS) Y COCINETA JUBILADOS (7 PZAS). EN ESTE CONCEPTO NO SE CONTEMPLA CAMBIO DE LÁMPARAS YA QUE ES UN PANEL CERRADO	PIEZA	15.00
---------------	--	--------------	--------------

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar el administrador del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

CONCLUSIÓN

Los trabajos motivo del contrato simplificado por adjudicación directa **No. 70240138**, relativo a los trabajos del mantenimiento eléctrico a la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa, fueron concluidos en fecha de término comprometida, de acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$81,950.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$ 000.00
	ESTIMACIÓN N	\$ 000.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$ 000.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$80,670.00
E	SUBTOTAL (C+D)	\$80,670.00
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$1,280.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$12,907.20
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$93,577.20

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:



Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento eléctrico a la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

Hgo4eA1fH40nFngb69q1iKQQsTZxFa9IK4nHoAtwbyM=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
OFICIALÍA MAYOR
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	()	()	(X)
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 10:40 horas del 11 de septiembre de 2024.

POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
"MINISTRO ENRIQUE MORENO PÉREZ" EN
MAZATLÁN, SINALOA.**

**DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURA FÍSICA
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

C.P. María Concepción Mata Sáenz
Directora

Ing. Julio César Hernández Valencia
Profesional operativo

POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS JUAN DIEGO REYES LIZÁRRAGA



Juan Diego Reyes Lizárraga

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al mantenimiento eléctrico a la Casa de la Cultura Jurídica en Mazatlán, Sinaloa.

71W1gW4kPaQjU4H0cIKw6z0s9q1A6901035EzJF4vR1B3jMnHG Annual 9/8/Fw=