

**Versión pública de documentación vinculada a contrataciones de  
bienes y/o servicios**

En términos de lo previsto en los artículos 3 fracción XXI, 111 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I y el Capítulo IV del Título Cuarto de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; artículo 3, fracción IX de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como en el punto trigésimo octavo del Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban los lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas se suprimen en esta versión pública los datos siguientes: firmas y rúbricas de la persona física Jesús Verdeja Esparza, considerados legalmente como confidenciales y que encuadran en esos supuestos normativos, y conforme a las resoluciones emitidas los días 3 de julio de 2023, 28 de febrero y 6 de marzo de 2024, por el Comité de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, identificadas con el número: CT-CI/A-20-2023, CT-VT/A-3-2024 y CT-CI/A-5-2024 disponibles en los links <https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2023-08/CT-CI-A-20-2023.pdf>, [https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado\\_electronico\\_notificaciones\\_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf](https://www.supremacorte.gob.mx/sites/default/files/estrado_electronico_notificaciones_documento/2024-03/UT-A-0030-2024-Resolucion.pdf) y <https://www.scjn.gob.mx/sites/default/files/resoluciones/2024-03/CT-CI-A-5-2024.pdf> en las que se analizó y validó la confidencialidad de esos datos. Este documento consta de diez páginas y es parte integrante de la versión pública del acta de entrega-recepción relacionado con el contrato 70240057, relativo al Mantenimiento a equipos de aire acondicionado, por el periodo del 12 de marzo al 31 de octubre de 2024 para la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, adscrita a la Dirección General de Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

**Licda. Luz María Alanis Medrano**

**Directora de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango**



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS

**ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN**  
**Contrato Simplificado No 70240057**

Siendo las 14:00 horas del 10 de diciembre de 2024, con fundamento en el artículo 177 del Acuerdo General de Administración XIV/2019, del siete de noviembre de dos mil diecinueve, del Comité de Gobierno y Administración por el que se regulan los procedimientos para la adquisición, administración y desincorporación de bienes y la contratación de obras, usos y servicios requeridos por este Alto Tribunal, así como en el **artículo 35 fracción XXIII del Reglamento Orgánico en Materia de Administración**, ambos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se congregan en convocatoria de trabajo para realizar el acta de entrega-recepción del contrato simplificado **No.70240057**, del Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; "Ministro Xavier Icaza y López Negrete", se reúnen para efecto de dar cumplimiento a esta gestión: en representación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Ing. Julio César Hernández Valencia, Profesional Operativo adscrito a la Dirección General de Infraestructura Física, y la Licda. Luz María Alanis Medrano, Directora de la Casa de la Cultura Jurídica, y por parte del prestador de servicios Jesús Verdeja Esparza, representado por él mismo.

Lo anterior a efecto de realizar el acto de Entrega-Recepción de los trabajos objeto de este contrato de servicios **No.70240057**, relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango, "Ministro Xavier Icaza y López Negrete"; ubicada en Calle Aquiles Serdán No. 110 Pte., Colonia Centro, código postal 34000.

**ANTECEDENTES**

Con fecha 12 de marzo de 2024, se firmó el contrato simplificado **No. 70240057** relativo al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango, "Ministro Xavier Icaza y López Negrete", con un monto original de contrato de \$108,950.00 (ciento ocho mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.) más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de \$17,432.00 (diecisiete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$126,382.00 (ciento veintiséis mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.).

La Suprema Corte de Justicia de la Nación establece en este contrato, no otorgar anticipo alguno y hacer un pago al término y aceptación de los trabajos por parte de la supervisión interna de la Dirección General de Infraestructura Física, llevado a cabo de manera remota a través de un Listado de Verificación.

Es decir, cubrir si así procede los \$108,950.00 (ciento ocho mil novecientos cincuenta pesos 00/100 M.N.), más el 16% del impuesto al valor agregado equivalente a la cantidad de

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango, "Ministro Xavier Icaza y López Negrete"

m1nLQByzHoNif5LlgDUoIeQzVSJINIPuDNUw8IA0MUY=

*Luz María*



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

\$17,432.00 (diecisiete mil cuatrocientos treinta y dos pesos 00/100 M.N.). Resultando un monto neto de \$126,382.00 (ciento veintiséis mil trescientos ochenta y dos pesos 00/100 M.N.) para pagarse en una sola exhibición al cierre administrativo del contrato.

Cabe mencionar que no se elabora convenio modificadorio por la naturaleza de los trabajos. En lo casos de reducción o ampliación de trabajos, los mismo se indicarán en el finiquito.

El plazo de ejecución del "contrato original" fue de 233 días comprendido del día 12 de marzo de 2024 al día 31 de octubre de 2024 de acuerdo con los registros y a los plazos de término del contrato.

**HECHOS**

De conformidad con lo señalado en el artículo 177, párrafo séptimo del citado Acuerdo General de Administración XIV/2019, el prestador de servicios dio aviso de la finalización de los trabajos por medio de la carta de terminación, el pasado 15 de octubre de 2024, y con fecha señalada como término de los mismos el 23 de octubre de 2024, a fin de que el área técnica se encuentre en condiciones de solicitar la documentación necesaria para llevar a cabo las acciones de verificación para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación realice la debida conclusión de los trabajos.

En virtud de las determinaciones tomadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en atención al desarrollo de la emergencia sanitaria generada por la epidemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19), la Dirección General de Infraestructura Física se encuentra atendiendo la entrega recepción de los mantenimientos de manera remota, con apoyo del personal de las Casas de la Cultura Jurídica, por lo que el mecanismo se detallará a continuación:

En principio constatándose los alcances descritos a continuación:

**1° SERVICIO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 1° servicio</b> ; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en salón 1 Jubilados</i>	PZA	1.00

*hucm9*

m1nl.0BvzHoNfsl.1qDLojEQzVS.JiNfPuDNuw8IA0/MUY=



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 1° servicio</b> ; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		1.00
M.A.A.02.1	<i>Equipo ubicado en Oficina de Eventos</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.2	<i>Equipo ubicado en Modulo de Acceso</i>	PZA	1.00
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 1° servicio</b> ; a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Edificio Acervo</i>	PZA	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 1° servicio</b> ; a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.04.1	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00
M.A.A.04.2	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00
M.A.A.04.3	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00
M.A.A.05	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 1° servicio</b> ; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.05.1	<i>Equipo ubicado en Modulo de Oficina Jubilados</i>	PZA	1.00
M.A.A.05.2	<i>Equipo ubicado en Oficinas IJF</i>	PZA	1.00
M.A.A.05.3	<i>Equipo ubicado en Salones IJF</i>	PZA	1.00
M.A.A.06	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 1° servicio</b> ; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		

<https://www.gob.mx/infocivilderechos>

*huc me*



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

M.A.A.06.1	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples III	PZA	1.00
M.A.A.06.2	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Video conferencia	PZA	1.00
M.A.A.06.3	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV	PZA	1.00
M.A.A.06.4	Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV	PZA	1.00
M.A.A.06.5	Equipo ubicado en Oficina Administración	PZA	1.00
M.A.A.07	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 1º servicio</b> ; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.07.1	Equipo ubicado en Librería	PZA	1.00
M.A.A.07.2	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A.07.3	Equipo ubicado en Sala de Consulta	PZA	1.00
M.A.A.07.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00
M.A.A.07.5	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00
M.A.A.07.6	Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción	PZA	1.00
M.A.A.07.7	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A.07.8	Equipo ubicado en Biblioteca	PZA	1.00
M.A.A.08	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 1º servicio</b> ; a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028-5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Salón de Usos múltiples 1</i>	PZA	1.00
M.A.A.09	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 1º servicio</b> ; a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.09.1	Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio	PZA	1.00
M.A.A.09.2	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio	PZA	1.00
M.A.A.09.3	Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción	PZA	1.00
M.A.A.09.4	Equipo ubicado en Oficina Director	PZA	1.00

MMLQBZFH0N5EIGDU0IEQZVSJNIFUDNuW8IAO/MUY=

*du ma*



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 1° servicio</b> ; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.01</b>	Suministro e instalación de válvula de expansión, filtro deshidratador y carga de gas refrigerante, en equipo M.A.A.07 en Biblioteca no. serie 1709918006. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00

**2° SERVICIO**

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
<b>M.A.A.07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 2° servicio</b> ; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.07.3</b>	<i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 2° servicio</b> ; a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.09.4</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 2° servicio</b> ; a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00

m1nLQByzHonf5LIgDUoIEQzVSJINtPuDNuw8IAO/MUY=

*Juana*



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

### 3° SERVICIO

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD
M.A.A.01	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. <i>P.U.O.C.T. Equipo ubicado en salón 1 Jubilados</i>	PZA	1.00
M.A.A.02	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo de la condensadora 38XPQ123P-C, modelo evaporadora 40XPQ123-E, con capacidad de 12,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.02.1	<i>Equipo ubicado en Oficina de Eventos</i>	PZA	1.00
M.A.A.02.2	<i>Equipo ubicado en Modulo de Acceso</i>	PZA	1.00
M.A.A.03	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo mini split, modelo 38YCC060560, con capacidad de 60,000 btu/h, con características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. <i>P.U.O.C.T. Equipo ubicado en Edificio Acervo</i>	PZA	1.00
M.A.A.04	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a unidad lavadora de aire (ULA), marca FRIKKO, modelo MV-36, con características eléctricas 127/1/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
M.A.A.04.1	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00
M.A.A.04.2	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00
M.A.A.04.3	<i>Equipo ubicado en Domo Casco Viejo</i>	PZA	1.00

m1nLQByzHoNf5LIgDUoIEQzVSJINtPuDNuw8IAO/MUY=

*Luzme*



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.05</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XP36226B-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 18,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.05.1</b>	<i>Equipo ubicado en Modulo de Oficina Jubilados</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05.2</b>	<i>Equipo ubicado en Oficinas IJF</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.05.3</b>	<i>Equipo ubicado en Salones IJF</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.06</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo 38XQP24226-C, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 24,000 btu/h; características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.06.1</b>	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples III</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.06.2</b>	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Video conferencia</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.06.3</b>	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.06.4</b>	<i>Equipo ubicado en Modulo de Salón de Usos múltiples IV</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.06.5</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Administración</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca CARRIER, modelo GCLS2050HC, enfriamiento/calefacción, con capacidad de 36,000 btu/h, características eléctricas 220/2/60, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.07.1</b>	<i>Equipo ubicado en Librería</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.2</b>	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.3</b>	<i>Equipo ubicado en Sala de Consulta</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.4</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.5</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.6</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Sala Recepción</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.7</b>	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.07.8</b>	<i>Equipo ubicado en Biblioteca</i>	PZA	1.00

m1nLQByzHoNf5LIgDUoIEQzVSJINtPuDNuw8IA0/MUY=

*suma*



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**  
**OFICIALÍA MAYOR**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**  
**SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
 SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

<b>M.A.A.08</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo PAQUETE, marca CARRIER, modelo 50TJ-028-5B1YA, con capacidad de 28.0 T.R., características eléctricas 220/2/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en Salón de Usos Múltiples 1</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.09</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a extractor helicoidal, marca S&P, modelo DECOR 300, características eléctricas 127/1/60. Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T.		
<b>M.A.A.09.1</b>	<i>Equipo ubicado en Sanitario Damas Auditorio</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.09.2</b>	<i>Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Auditorio</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.09.3</b>	<i>Equipo ubicado en Sanitario Caballeros Recepción</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.09.4</b>	<i>Equipo ubicado en Oficina Director</i>	PZA	1.00
<b>M.A.A.10</b>	Mantenimiento preventivo y correctivo <b>realizando las actividades correspondientes al 3° servicio;</b> a equipo de aire acondicionado tipo mini-split, marca Carrier, modelo condensadora 38XPQ243P-C y modelo evaporadora 40XPQ243P-E, con capacidad de 24,000 btu/h; con características eléctricas 220/2/60, gas refrigerante R410a, Incluye: Materiales, Mano de obra, Equipo y Herramienta. P.U.O.C.T. <i>Equipo ubicado en SITE</i>	PZA	1.00
<b>M.C.A.A.01</b>	Aplicación de pintura para las instalaciones de los equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica. Incluye; Mano de Obra, Materiales, y Herramienta. P.U.O.C.T.	JGO.	1.00

SUNIFUDNuw8IAO/MUY=

El proceso de la valoración se llevó a cabo por parte del apoyo técnico de la Dirección General de Infraestructura Física de manera remota mediante un "Listado de Verificación", que auxilió a integrar la administradora del contrato, a fin de que se apreciara el resultado de los alcances incluidos dentro del contrato original y demás documentos que lo conforman, y así se constate el cumplimiento contractual.

*hume*

**CONCLUSIÓN**

Los trabajos motivo del Contrato Simplificado **No. 70240057** con nivel de autorización mínima y adjudicación directa, relativo a los trabajos de Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango; "Ministro Xavier Icaza y López Negrete" fueron concluidos en el término comprometido, de

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango, "Ministro Xavier Icaza y López Negrete"



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

acuerdo con los alcances y especificaciones de los conceptos del catálogo, proporcionado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

RESUMEN DE IMPORTES		
A	IMPORTE DEL CONTRATADO SIN IVA	\$108,950.00
RELACIÓN DE ESTIMACIONES		
B	NÚMERO DE ESTIMACIÓN	IMPORTE ESTIMADO SIN IVA
	ESTIMACIÓN UNO	\$52,500.00
	ESTIMACIÓN DOS	\$4,700.00
C	SUMA DE ESTIMACIONES	\$57,200.00
D	ESTIMACIÓN DE FINIQUITO	\$51,750.00
E	SUBTOTAL (C+D)	\$108,950.00
F	TOTAL IMPORTE A CANCELAR (A-E)	\$ 000.00
G	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	\$17,432.00
H	RETENCIÓN DE IVA	\$ 000.00
I	RETENCIÓN IMPUESTOS LOCALES	\$ 000.00
J	DEDUCTIVAS Y/O SANCIONES*	\$ 000.00
K	NETO A PAGAR	\$126,382.00

Como parte de la presente Acta de Entrega-Recepción se anexan los siguientes documentos:

	SI	NO	NO APLICA
Planos ó croquis correspondientes actualizados (Planos As built):	(X)	()	()
Manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes:	()	()	(X)
Certificados de Garantía de calidad y funcionamiento de los equipos instalados:	()	()	(X)

El archivo de documentos derivados de la realización de los trabajos se integra en el repositorio del sistema establecido para tal efecto por el que se notifica al apoyo técnico.

El prestador de servicios hace entrega de la estimación, carátula de estimación, resumen de partidas e informe por escrito con soporte fotográfico.

UDNuW8IAC/MUY=

Luzma



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN  
OFICIALÍA MAYOR  
DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN  
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

No habiendo más que asentar se cierra la presente acta entrega-recepción, firmando al calce y al margen por quienes participan, manifestando su conformidad en el contenido de la presente y reservándose la Suprema Corte de Justicia de la Nación la aplicación de la garantía otorgada, por fallas que presenten los trabajos motivo de este contrato, así como el derecho de hacer cualquier reclamación por vicios ocultos y/u observaciones que surjan de una futura revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación siendo las 14:30 horas del 10 de diciembre de 2024.

**POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN**

**CASA DE LA CULTURA JURÍDICA  
"MINISTRO XAVIER ICAZA Y LÓPEZ  
NEGRETE"**

Licda. Luz María Alanis Medrano  
Directora de la Casa de la Cultura  
Jurídica

**DIRECCIÓN GENERAL DE  
INFRAESTRUCTURA FÍSICA  
SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS**

Ing. Julio Cesar Hernández Valencia  
Profesional Operativo

**POR EL PRESTADOR DE SERVICIOS**

Ing. Jesús Verdeja Esparza  
Prestador de servicios

m1nLQByzHoNf5LIgDUJoIEQzVSJINIPJDNuw8IA0MUY=

Esta hoja pertenece al acta entrega-recepción relativa al Mantenimiento preventivo y correctivo a equipos de aire acondicionado de la Casa de la Cultura Jurídica en Durango, Durango, "Ministro Xavier Icaza y López Negrete"