



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

PCAD/CCJ/TIJUANA/24/2024

MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Fundamento legal: Artículos 43 Fracción V, 46, 47 Fracción IV, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 y demas aplicables.

FECHA

07/10/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- JOSÉ ALFREDO GARCÍA JOAQUÍN
- 2.- PROCONEL DE TIJUANA, S. A. DE C.V.
- 3.- ORPA ELECTROMECHANICA S.A.S. de C.V.
- 4.- N/A

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
IE.001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE TABLEROS E INTERRUPTORES ELÉCTRICOS TANTO GENERALES COMO DE DISTRIBUCIÓN, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.						
IE.001.1	TABLERO 1 MODELO: NQOD412M100C	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.2	TABLRO 2 MODELO TL42C	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.3	TABLERO 3 MODELO: 35L15-18F	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.4	TABLERO 4 MODELO: 35L15-18F	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.5	TABLERO 5 MODELO: NQOD424M100C	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.6	TABLERO 6 MODELO: NQ0424M100C	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.7	TABLERO 12 SIN MODELO	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.8	TABLERO 7 MODELO: LC006WF	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.9	TABLERO 8 MODELO NQOD430M100C	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.10	TABLERO 9 MODELO NQOD430M100C	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.11	TABLERO 10 MODELO: NQOD430M100C	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.12	TABLERO 11 MODELO: NQ0442L225C	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.13	TABLERO 13 SIN MODELO	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.14	TABLERO 14 SIN MODELO	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.001.15	TABLERO 15 SIN MODELO	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.002	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICOS, LUMINARIA DE EMPOTRAR CON REJILLA METÁLICA; GABINETE Y 2 TUBOS LED MARCA TECNOLITE MODELO LITHIUM VIII T8T-LED240/36/40 INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE.	37.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.003	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICOS, GABINETES Y TUBOS LED; MARCA TECNOLITE MODELO LITHIUM VIII T8T-LED240/36/40 INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	55.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.005	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICOS A LUMINARIAS DE EMPOTRAR CON DIFERENTES GABINETE (METÁLICO, DE BAFFLE O DE TIPO ABIERTO) Y CON 2 O 3 TUBOS LED DE 120 V						N/A
IE.005.1	LUMINARIA CON 2 TUBOS LED MARCA TECNOLITE MODELO LITHIUM VI T8CT-LED120/002/40	GTE	19.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.005.2	LUMINARIA CON 3 TUBOS LED MARCA TECNOLITE MODELO LITHIUM VI T8CT-LED120/002/40	GTE	40.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.005.3	LUMINARIA CON 2 TUBOS LED MARCA TECNOLITE MODELO OGMA 18T8LED120MV40C	GTE	119.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.005.4	LUMINARIA CON 3 TUBOS LED MARCA TECNOLITE MODELO OGMA 18T8LED120MV40C	GTE	30.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.008	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICOS, A LUMINARIA EMPOTRADA Y CON TRES TUBOS LED; DE 600 MM T8 ENTRE 8 Y 12 WATTS, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	48.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.009	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICOS A GABINETES DE 2X18 WATTS CON TUBOS LED CURVALUM T8 DE 18 WATTS, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	GTE	18.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.010	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, ACRÍLICOS, GABINETES Y LÁMPARAS FLUORESCENTE DE 2X20 WATTS, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE.	2.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.011	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, GABINETES, LÁMPARA DULUX AHORRADORA DE ENERGÍA DE 15 WATTS, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	GTE.	57.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.012	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LUMINARIA DE SUSPENDER DE CAMPANA PARA LÁMPARA DE 15 WATTS AHORRADORA DE ENERGÍA; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.013	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARA INTERIOR DE SOBREPONER TECHO, LED INTEGRADO, NEGRO TECNOLITE 7LVCL005MV30N; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	5.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.014	REVISIÓN, LIMPIEZA, Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, Y LÁMPARAS TIPO LEDS., PARA CONFIRMAR EL OPTIMO FUNCIONAMIENTO DE ESTOS ELEMENTOS; INCLUYE REVISIÓN, FIJACIÓN Y CAMBIO DE BASES, LÁMPARAS EN MAL ESTADO, MANO DE OBRA, MATERIAL HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	41.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.015	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARA COMPACTA LED MODELO: PL-C/T DE 8.5 WATTS DE CUATRO PINES DE LA MARCA PHILIPS, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA	128.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
 CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
 PCAD/CCJ/TIJUANA/24/2024

MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Fundamento legal: Artículos 43 Fracción V, 46, 47 Fracción IV, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 y demas aplicables.

FECHA

07/10/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- JOSÉ ALFREDO GARCÍA JOAQUÍN
- 2.- PROCONEL DE TIJUANA, S. A. DE C.V.
- 3.- ORPA ELECTROMECHANICA S.A.S. de C.V.
- 4.- N/A

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
IE.016	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES, BASES, REJILLAS, LÁMPARAS DE 19 WATTS, EMPOTRABLE A PARED, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	5.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.017	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE REFLECTOR LED MARCA TECNOLITE, MODELO LQ-LED/004/65 50W 100-240 V 6500K, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU CORRECTA Y COMPLETA EJECUCIÓN.	PZA.	4.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.018	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARA EXTERIOR EMPOTRADO PISO, LED INTEGRADO, NEGRO TECNOLITE 12HLED615MV30N, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	3.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.019	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARA DE EMERGENCIA SOLA BASIC MAXILAMP 5 HRS 600 LU LEP-12-90I, INCLUYE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	12.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.020	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO DUPLEX, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	136.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.021	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO REGULADO DUPLEX, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	16.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.022	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE CONTACTO CUADRUPLIX, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	3.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.023	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR SENCILLO, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	48.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.024	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DOBLE, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	10.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.025	REVISIÓN, AJUSTE, APRIETE DE TORNILLERÍA Y LIMPIEZA DE APAGADOR DE TRES VÍAS, CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	5.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.026	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A BOMBA PARA CARCAMO, MCA. MAYERS DE 1/2 HP, MODELO SUM MYER MW50-11P; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.027	MANTENIMIENTO ELÉCTRICO Y MECÁNICO A LOS EXTRACTORES DE AIRE QUE SE ENCUENTRAN EN CADA UNO DE LOS SANITARIOS; INCLUYE: CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	10.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.028	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARA DE ALOGENO DE 2X75 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.029	REVISIÓN, LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONEXIONES DE LÁMPARA DE ALOGENO DE 3X28 WATTS; CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.030	SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO, CORRECTIVO Y REUBICACIÓN A LOS EXTRACTORES DE AIRE QUE SE ENCUENTRAN EN CADA UNO DE LOS SANITARIOS; INCLUYE: CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	2.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.031	SUMINISTRO DE EXTRACTOR DE AIRE PARA TECHO DE 150 m ² /hr φ 5" DE DIAMETRO MARCA BROAN; INCLUYE: CON TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	4.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.032	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA MARCA STEREN MODELO LAM-500, 8,000 LUMENES Y AUTONOMA DE 17 HORAS; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN	PZA.	45.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.033	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LINEAL DE EMPOTRAR EN PLAFÓN DE 1.20 CON REJILLA Y DIFUSORES DE ALUMINIO 2X36W; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	1.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.034	TRABAJOS PARA SEPARACIÓN Y ALIMENTACIÓN DE ILUMINACIÓN EN DIVERSAS ÁREAS SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO MODELO E2001BNR 10 A, 127 V~; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA.	9.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A



DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO
PCAD/CCJ/TIJUANA/24/2024

MANTENIMIENTO AL SISTEMA ELÉCTRICO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

Fundamento legal: Artículos 43 Fracción V, 46, 47 Fracción IV, 95, 96 Y 97 del Acuerdo General de Administración XIV/2019 y demas aplicables.

FECHA

07/10/2024

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- JOSÉ ALFREDO GARCÍA JOAQUÍN
- 2.- PROCONEL DE TIJUANA, S. A. DE C.V.
- 3.- ORPA ELECTROMECHANICA S.A.S. de C.V.
- 4.- N/A

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANT.	EMPRESAS			
				1	2	3	4
IE.035	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CON CHASIS DE RESINA DE 1 VENTANA MARCA BTICINO MODELO E5N1BN; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	4.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.036	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLACA CON CHASIS DE RESINA DE 2 VENTANAS MARCA BTICINO MODELO E5N2BN; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	3.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.037	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA RECTANGULAR PVC PARA TABLAROCA DE 1/2"; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	PZA	7.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.038	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA CONDUIT GALVANIZADA PARED DELGADA DE 1/2"; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	45.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.039	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO FORRADO CALIBRE (14) AWG MARCA KOBREX O SIMILAR COLOR NEGRO; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	65.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.040	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO FORRADO CALIBRE (14) AWG MARCA KOBREX COLOR BLANCO; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	65.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
IE.041	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE ELÉCTRICO DESNUDO CALIBRE (16) AWG MARCA KOBREX; INCLUYE MATERIALES DE INSTALACIÓN, TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	65.00	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
La cotización deberá incluir:							
NO APLICA	Datos completos de la empresa, sea persona física o moral, incluyéndose nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, registro federal de causante y teléfonos.	PZA.	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
NO APLICA	tiempo efectivo de ejecución de los trabajos será no mayor a 35 (treinta y cinco) días naturales como límite	PZA.	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
NO APLICA	la fecha de vigencia del presupuesto que será de 30 días calendario contados a partir de la fecha de la cotización	PZA.	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
NO APLICA	La cotización deberá incluir la siguiente nota: esta cotización, comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones generales, notas importantes técnicas y administrativas, oficio de invitación a cotizar y lo acordado en la minuta de reunión de trabajo.	PZA.	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
NO APLICA	condiciones de pago, aceptando hacerlo en una sola exhibición, al término y aceptación de los trabajos por parte del enlace administrativo y de la supervisión.	PZA.	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
NO APLICA	Incluir o anexas a la entrega de propuestas la constancia de situación fiscal	PZA.	1	Si cumple	Si cumple	Si cumple	N/A
Conclusión				Se indican los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que cumple con ellos	Se indican los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que cumple con ellos	Se indican los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que cumple con ellos	N/A
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO.				Se determina "Favorable"	Se determina "Favorable"	Se determina "Favorable"	N/A

ELABORÓ



LIC. JESSICA ARECHIGA RODRÍGUEZ
ENLACE ADMINISTRATIVA DE LA CCJ

REVISÓ



LIC. JOSÉ CRISTIAN SALINAS MEDINA
DIRECTOR DE LA CCJ