



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TLAXCALA

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO:

PCAD/CCJTLAXCALA/006/2024

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMO DE LA CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN TLAXCALA

FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 43 fracción V, 46, 95, 96, 97 y demás relativos del Acuerdo General de Administración XIV/2019. Así como los artículos 64, 81 y 82 del Acuerdo General de Administración VII/2008

PARTICIPANTES:

- 1.- EDUARDO OLIVO GONZÁLEZ
- 2.- CARLOS MANUEL CHAVEZ VEGA
- 3.- ANDRÉS MORENO GÓMEZ

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
DH.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A TABLERO DE CONTROL INTELIGENTE PARA DETECCION Y CONTROL DE INCENDIO. MARCA: NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50 FIREWARDEN-50. INCLUYE: PROGRAMACION, LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, MEDICION DE VOLTAJES, CAMBIO DOS BATERÍAS DE PLOMO-ACIDO DE 7 A 8 AMPERES-HORA, 12 VOLTS, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
DH.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO FOTOELÉCTRICO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NP-100 DIRECCIONADO CON BASE MODELO B710LP, CON LED'S INDICADORES VERDE-ROJO. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	3.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
DH.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACIÓN MANUAL DE DOBLE ACCIÓN, DISPARO Y ABORTO. MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NBG-12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES


CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
DH.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MÓDULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (CON SIRENA). MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO P2RSP, CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO BBS-2. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICION DE VOLTAJES, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
DH.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MÓDULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO). MARCA SYSTEM SENSOR, MODELO P2RSP, CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO BBS-2. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICION DE VOLTAJES, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	1.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
DH.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO AUTONOMO O INDEPENDIENTE, INCLUYE: CAMBIO DE BATERIAS ALCALINA DE 9 VCD, (EN PRIMER EVENTO Y OTRO CAMBIO A LOS SEIS MESES, TOTAL DE PILAS 04 CUATRO), LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ADEMÁS PROTECCION DE ÁREAS Y ELEMENTOS ALEDAÑOS ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PZA	2.00	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	DATOS COMPLETOS DE LA EMPRESA, SEA PERSONA FÍSICA O MORAL, INCLUYÉNDOSE NOMBRE O RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO FÍSICO Y FISCAL, REGISTRO FEDERAL DE CAUSANTE Y TELÉFONOS			SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	EL TIEMPÓ EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ NO MAYOR A 10 (DIEZ) DIAS NATURALES COMO LÍMITE Y DEBERÁ REGISTRARSE EN LA PROPUESTA, ADEMÁS LA VIGENCIA DEL PRESUPUESTO SERÁ DE 30 DÍAS CALENDARIO CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA COTIZACIÓN Y ACUSÁNDOLA DE RECIBIDO POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE LA CCJ EN TLAXCALA, TLAXCALA.			SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES	SI CUMPLE CONFORME A LOS ALCANCES
	INCLUIR CONDICIONES DE PAGO, ACEPTANDO HACERLO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN AL TÉRMINO Y ACEPTACIÓN DE LOS TRABAJOS POR PARTE DEL ENLACE ADMINISTRATIVO Y DE LA SUPERVISIÓN.			SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA	SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA	SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA
	ESPECIFICAR CLARAMENTE EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO			SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA	SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA	SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA

CLAVE	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	NIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
	DEBERA CONSIDERAR EL IMPUESTO SOBRE NÓMINA LOCAL DEL 3% (DOMICILIO FISCAL FUERA DE LA LOCALIDAD DE TLAXCALA).			NO CONSIDERA EN LA COTIZACIÓN EL IMPORTE DE RETENCIÓN DE 3% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS LOCAL.	NO CONSIDERA EN LA COTIZACIÓN EL IMPORTE DE RETENCIÓN DE 3% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS LOCAL.	NO CONSIDERA EN LA COTIZACIÓN EL IMPORTE DE RETENCIÓN DE 3% DE IMPUESTO SOBRE NÓMINAS LOCAL.-NO APLICA POR LOCAL
	SE DEBERÁ ENTREGAR CON LA PROPUESTA: CONSTANCIA DE RFC, CARTA DE DATOS FISCALES Y BANCARIOS			NO CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA. NO AGREGA CARTA DE DATOS BANCARIOS.	SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA	SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA
	SE DEBERA ENTREGAR CON LA PROPUESTA: EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS, ESPECIFICACIONES Y NOTAS IMPORTANTES FIRMADO (TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS).			SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA	SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA	SI CUMPLE CONFORME A LO ESPECIFICADO EN LA MINUTA
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			SE DETERMINA "NO FAVORABLE"	SE DETERMINA "NO FAVORABLE"	SE DETERMINA "FAVORABLE"

ELABORÓ



MTRA. FABIOLA LÓPEZ ABURTO
ENLACE ADMINISTRATIVO EN TLAXCALA



LAURA ANASTACIA VARGAS AMORES
DIRECTORA CCJ TLAXCALA