



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
SEDE HISTÓRICA EN ARIO DE ROSALES, MICHOACÁN

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 26 de mayo de 2024

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/CCJ/ARIO/03/2025
MANTENIMIENTO AL TRANSFORMADOR
FUNDAMENTO LEGAL: ARTÍCULO 33 FRACCIÓN V, 37, 38, 94, 95 Y 96 AGA VII 2024
PARTICIPANTES:

- 1. ROGELIO RODRÍGUEZ CORREA
- 2. SETTRANSFER S.A. DE C.V.
- 3. ---

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
TF.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TRANSFORMADOR TIPO PEDESTAL DE 150 KVA SUMERGIDO EN ACEITE; INCLUYE: TABLERO GENERAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 500 AMPERES, LIBRANZA, PRUEBAS Y MEDICIONES ELÉCTRICAS, REVISIÓN, VERIFICACIÓN, REGISTRO, AJUSTE DE VOLTAJE Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	Cumple	Cumple	N/A
	Conclusión: De la revisión realizada a la documentación presentada por Rogelio Rodríguez Correa y SETTRANSFER S.A. de C.V., se obtiene el dictamen técnico favorable porque incluyen en sus propuestas todos los elementos requeridos y señalados en los alcances técnicos y los que se acordaron en la reunión de trabajo correspondiente, de manera que se infiere que ofrecen el servicio de mantenimiento al transformador acorde a los requerimientos solicitados por la Sede Histórica en Ario de Rosales.			De conformidad con los requisitos solicitados y con base en los cuales se analizó y determinó que sí cumple con ellos.	De conformidad con los requisitos solicitados y con base en los cuales se analizó y determinó que sí cumple con ellos.	N/A
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			Se determina favorable	Se determina favorable	N/A

ELABORÓ

DR. RAFAEL NETZAHUALCÓYOTL GALLAGA GARCÍA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ EN MORELIA, MICH.

REVISÓ

MTRA. ESTRELLA DEL ROCÍO LÓPEZ MACIEL
DIRECTORA DE LA CCJ EN MORELIA, MICH.