

**ANEXO III**

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

**PCAD/MIN/CCJ/PACHUCA/05/2025**

**SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, HIDALGO.**

**FUNDAMENTO** Con fundamento en los artículos 33 fracción V, 37, 38, 94, 95, 96 y demás aplicables del Acuerdo General de Administración VII/2024.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

17/06/2025

- 1.- JUAN CARLOS TORRES NAVA
- 2.- ÁRTICO AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS	
		JUAN CARLOS TORRES NAVA	ÁRTICO AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V.
<b>PRIMER Y SEGUNDO EVENTO</b>			
M.A.A.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA LG DE CAPACIDAD 48,000 BTU/H; MODELO LN-0420CC, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO EN AUDITORIO 2. P.U.O.C.T.	Sí cumple	Sí cumple
M.A.A.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT FAN & COIL MARCA LG DE CAPACIDAD DE 36,000 BTU/H; MODELO LN-0320CC, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS 220/2/60. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. EQUIPO UBICADO EN AUDITORIO 1. P.U.O.C.T.	Sí cumple	Sí cumple
M.A.A.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL CON BOMBA DE CALOR MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 18,000 BTU/H; MODELOS 2TWK0518G1P0AA / 2MWWW0518G1000, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-22). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T.	Sí cumple	Sí cumple
M.A.A.03.1	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	Sí cumple	Sí cumple
M.A.A.03.2	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	Sí cumple	Sí cumple
M.A.A.03.3	EQUIPO UBICADO EN PROCESOS TÉCNICOS	Sí cumple	Sí cumple
M.A.A.03.4	EQUIPO UBICADO EN PROCESOS TÉCNICOS	Sí cumple	Sí cumple
M.A.A.03.5	EQUIPO UBICADO EN ACERVO	Sí cumple	Sí cumple
M.A.A.03.6	EQUIPO UBICADO EN ACERVO	Sí cumple	Sí cumple
M.A.A.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT HI WALL MARCA TRANE DE CAPACIDAD DE 24,000 BTU/H; MODELOS 2TTK0524G1P00AA / 2MCW0524G1000AA, CON CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60 (R-22). SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN. INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA P.U.O.C.T.	Sí cumple	Sí cumple

7DXrzkS1uAR62otC9Qahx6p79jbxV5oFAfNI++xA=

**ANEXO III**

**DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO**

**PCAD/MIN/CCJ/PACHUCA/05/2025**

**SERVICIO** MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN PACHUCA, HIDALGO.

**FUNDAMENTO** Con fundamento en los artículos 33 fracción V, 37, 38, 94, 95, 96 y demás aplicables del Acuerdo General de Administración VII/2024.

**EMPRESAS PARTICIPANTES:**

17/06/2025

- 1.- JUAN CARLOS TORRES NAVA
- 2.- ÁRTICO AIRE ACONDICIONADO, S.A. DE C.V.

CLAVE:	CONCEPTOS ALCANCES TÉCNICOS SOLICITADOS	EMPRESAS	
		JUAN CARLOS TORRES NAVA	ÁRTICO ACONDICIONADO, DE C.V.
<b>M.A.A.04.1</b>	EQUIPO UBICADO EN SITE	Sí cumple	Sí cumple
<b>M.A.A.04.2</b>	EQUIPO UBICADO EN BIBLIOTECA	Sí cumple	Sí cumple
<b>M.A.A.05</b>	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPO DE AIRE ACONDICIONADO TIPO MINI-SPLIT, CON CAPACIDAD DE 1.5 T.R. (18,000 BTU) MARCA CARRIER, MODELO 53ELC183A, INVERTER, DE 19 SEER, TIPO HI WALL, CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS DEL SISTEMA 220/2/60, OPERANDO CON GAS REFRIGERANTE; R-410A. SE DEBERÁN REALIZAR LAS ACTIVIDADES MARCADAS DE MANTENIMIENTO INDICADAS EN LAS ESPECIFICACIONES PARTICULARES CORRESPONDIENTES AL 2° SERVICIO DE INSPECCIÓN, LIMPIEZA E INTERVENCIÓN; INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA. P.U.O.C.T. SE UBICARÁ EN HEMEROTECA	Sí cumple	Sí cumple
<b>SOLO PARA EL SEGUNDO EVENTO</b>			
<b>M.C.A.A.01</b>	APLICACIÓN DE ELASTOMERICO BLANCO A AISLAMIENTO TERMICO EXTERIOR DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA. INCLUYE; MANO DE OBRA, MATERIALES, Y HERAMIENTA. P.U.O.C.T.	Sí cumple	Sí cumple
Conclusión:		Atiende la totalidad de los requerimientos técnicos solicitados	Atiende la totalidad de los requerimientos técnicos solicitados
DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:		DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO FAVORABLE	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO FAVORABLE

**\*El presente dictamen técnico se firma el día 27 de junio en virtud de que se solicitó a la Dirección de Infraestructura Física la revisión del costo estimado proporcionado de manera inicial.**

**ELABORÓ**

**REVISÓ Y DICTAMINÓ**

\_\_\_\_\_  
**L. C. GUILLERMO LUCAS SERRANO**  
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ EN PACHUCA, HIDALGO

\_\_\_\_\_  
**MTRO. RUBÉN MORALES ALCÁNTARA**  
DIRECTOR DE LA CCJ EN PACHUCA, HIDALGO