



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA: 10/07/2025

IDENTIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/CIUDADJUAREZ/010/2025

SERVICIO: MANTENIMIENTO AL SISTEMA PARARRAYOS DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA.

FUNDAMENTO LEGAL: Con fundamento en los artículos 33, 37, 38, 94, 95 y 96 del Acuerdo General de Administración VII/2024.

PARTICIPANTES:

- 1.- CARLOS LORENZO MARTÍNEZ BURCIAGA
- 2.- INGENIERIA PARA ELECTRIFICAR TU FUTURO, S. DE R.L. DE C.V.
- 3.- GRUPO AZTECA CONSTRUCCIONES, S. A. DE C. V.

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
SP.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PUNTA PROTECTOR ELECTROADMOSFERICO PDCE-CMCE HOME DE SEERTEC, PARARRAYOS MARCA SEERTEC, INCLUYE: DESMONTAR LA PUNTA Y EL MASTIL PARA LA REVISION Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE LOS COMPONENTES), REALIZAR LA MEDICIÓN DE LA CORRIENTE DE DRENADO DE LA PUNTA, PARA LA PUNTA COMPENSADOR MULTIPLE DE CAMPO ELECTRICO, DEBERA DE COSIDERAR Y REALIZAR DENTRO DEL REPORTE TECNICO EL LLENADO Y ELABORACION DEL PROTOCOLO Y EL INFORME DE ACUERDO AL MANUAL DE MANTENUMIENTO DEL FABRICANTE, CON INTERVENCION DE TODO LO SUFICIENTE Y NECESARIO PARA SU COMPLETA Y CORRECTA EJECUCION, P.U.O.C.T.	PZA	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
SP.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA DE PUESTA A TIERRA DEL PARARRAYOS, MEDICIONES, LECTURAS Y PARÁMETROS TOMADOS DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA, ASI COMO LOS DEMAS SISTEMAS DE PUESTA A TIERRA (TRANSFORMADOR Y TABLEROS DE DISTRIBUCION), INDICANDO LOS HOMS PARA CADA SISTEMA DE TIERRAS EXISTENTE: INCLUYE; MEDICION DE LA RESISTENCIA A TIERRA DE LA RED DE PUESTA A TIERRA EN CONFORMIDAD DE LA NOM-022-STPS-2015 VIGENTE y/o ACTUALIZADA, CON UNION EQUIPOTENCIAL Y OTRA SIN UNION EQUIPOTENCIAL, INCLUYE. MEDICION CON EQUIPO CON CERTIFICADO DE CALIBRACION VIGENTE Y TOLO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA MEDICION. P.U.O.C.T.	SERV	1	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"
	REQUERIMIENTOS TÉCNICOS NECESARIOS ESTABLECIDOS EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO: TIEMPO EFECTIVO DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, VIGENCIA DEL PRESUPUESTO, CONDICIONES DE PAGO Y MANIFESTACIÓN EXPRESA DE QUE SE CONSIDERÓ LO ACORDADO EN LA MINUTA DE REUNIÓN DE TRABAJO.			Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"	Se determina "si cumple"

Q980FRI+IEfNAVwEzsBiq/6wJ3NDQc9BIT6iPNak6g=

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				Participante 1	Participante 2	Participante 3
	Conclusión:			Se cumple con la totalidad de las especificaciones y requerimientos indicados en los catálogos de conceptos y minuta de reunión de trabajo proporcionados por la DGIF.	Se cumple con la totalidad de las especificaciones y requerimientos indicados en los catálogos de conceptos y minuta de reunión de trabajo proporcionados por la DGIF.	Se cumple con la totalidad de las especificaciones y requerimientos indicados en los catálogos de conceptos y minuta de reunión de trabajo proporcionados por la DGIF.
	DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO:			Se determina "Favorable"	Se determina "Favorable"	Se determina "Favorable"

ELABORÓ

REVISÓ

MTRO. RAFAEL HUITRÓN GÁMEZ
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CCJ

MTRA. ASTRID JUDITH GUERRERO MARTÍNEZ
DIRECTORA DE LA CCJ

Q980FRI+IEfNAVwEzsBiq/6wJ3NDQc9BIT6iPNnak6g=