



**SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION
DIRECCION GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURIDICA
CASA DE LA CULTURA JURIDICA EN SAN LUIS POTOSI, SAN LUIS POTOSI**

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA:07/07/2025

PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/SANLUIPOTOSI/011/2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DTECCIÓN DE HUMO 2025

FUNDAMENTO LEGAL

ARTÍCULOS 33 FRACC. V, 37, 38, 94, 95 Y 96 DEL ACUERDO GENERAL DE ADMINISTRACIÓN VII/2024, DEL COMITÉ DE GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DEL TREINTA DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTICUATRO POR EL QUE SE REGULAN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO, ADMINISTRACIÓN Y DESINCORPORACIÓN DE BIENES Y LA CONTRATACIÓN DE OBRAS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS REQUERIDOS POR LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

EMPRESAS PARTICIPANTES:

- 1.- NARVÁEZ SÁNCHEZ, SA. DE C.V.
- 2.- NO SE RECIBIÓ PROPUESTA EN EL SISTEMA PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN
- 3.- NO SE RECIBIÓ PROPUESTA EN EL SISTEMA PARA PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	EMPRESAS		
				1	2	3
DH.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A INCENDIO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL, MODELO NFW-50X, FIREWARDEN-50X, INCLUYE: DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE PROGRAMACION, DE TODOS LOS DISPOSITIVOS TANTO LOS EXISTENTES LOS NUEVOS, LIMPIEZA GENERAL DEL TABLERO, MEDICION DE VOLTAJES, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	1.00	CUMPLE	N/A	N/A
DH.02	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A DETECTOR DE HUMO / DIRECCIONABLE TECNOLOGÍA FLASHSCAN® DE NOTIFIER / COLOR BLANCO, MODELO FSP951, CON BASE DE 4 PULGADAS PARA DETECTORES NOTIFIER, FARENHYT, SILENT KNIGHT Y FIRE-LITE / COLOR BLANCO, Modelo B501 WHITE, INCLUYE: SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y COLOCACIÓN DE MATERIAL, LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ELEMENTOS DE FIJACION, SE DEBERÁN DE CONSIDERAR EQUIPO Y HERRAMIENTA, MATERIALES DE CONSUMO, ACARREOS DENTRO Y FUERA DE LA OBRA, PUESTA EN SITIO, RETIRO DEL MATERIAL SOBRENTE, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, LIMPIEZA, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION P.U.O.C.T.	PIEZA	12.00	CUMPLE	N/A	N/A
DH.03	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A ESTACION MANUAL DE DOBLE ACCION, DISPARON Y ABORTO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO NBG12LX CON TAPA TRANSPARENTE MODELO SB-10, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASÍ COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	3.00	CUMPLE	N/A	N/A

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA
CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN SAN LUIS POTOSÍ, SAN LUIS POTOSÍ

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA:07/07/2025

PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/SANLUIPOTOSI/011/2025

SERVICIO DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DTECCIÓN DE HUMO 2025

DH.04	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDO POR LAS NORMAS DE APLICACIÓN DE LA NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO DE ALERTA AUDIOVISUAL (SIRENA CON ESTROBO) ; MARCA SISTEM SENSOR, MODELO P2RSP CON CAJA PARA MONTAJE HORN STROBO MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO BBS-2. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	3.00	CUMPLE	N/A	N/A
DH.05	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLECIDOS POR LAS NORMAS NFPA ASÍ COMO AQUELLOS ESPECIFICADOS POR EL FABRICANTE A MODULO CONTROL PARA SIRENA ESTROBO MARCA NOTIFIER HONEYWELL MODELO FCM-1, CON CAJA PARA MONTAJE, MARCA NOTIFIER DE HONEYWELL MODELO SMB500. INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL DEL MODULO, MEDICIÓN DE VOLTAJES, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PIEZA	3.00	CUMPLE	N/A	N/A
DH.06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UPS Ó NOBREAK, MARCA TRIPP LITE, MODELO SMART1500TSU, CARACTERISTICAS: 1440VA, 1200W, UPS SMART TOWER BATTERY BACKUP DESKTOP AVR USB LCD, INCLUYE: LIMPIEZA GENERAL Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, ASI COMO MANO DE OBRA, MATERIALES, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION. P.U.O.C.T.	PIEZA	1.00	CUMPLE	N/A	N/A
OBSERVACIONES: TÉCNICAMENTE LA EMPRESA NARVÁEZ SÁNCHEZ. S.A DE DE C.V. CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS TÉCNICOS, POR LO QUE SU PROPUESTA SE CONSIDERA FAVORABLE.				EL PRESTADOR DE SERVICIOS CUMPLE CON EL REQUERIMIENTO TÉCNICO	N/A	N/A
<u>DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO</u>				FAVORABLE	N/A	N/A

ELABORÓ

Salazar O

LIC. JESÚS OMAR SALAZAR OSNAYA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN SAN LUIS POTOSÍ

REVISÓ

[Signature]

LIC. LUIS FERNANDO DE LA TORRE RAMÍREZ
DIRECTOR DE LA CASA DE LA CULTURA JURÍDICA
EN SAN LUIS POTOSÍ