



SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE CASAS DE LA CULTURA JURÍDICA

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN CASA DE LA CULTURA JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT

DICTAMEN RESOLUTIVO TÉCNICO

FECHA :09/07/2025

IDENTIFICACIÓN DE PROCEDIMIENTO: PCAD/MIN/CCJ/TEPIC/005/2025

MANTENIMIENTO/SERVICIO/BIEN, MARCA, MODELO: MANTENIMIENTO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA

FUNDAMENTO LEGAL: En los artículos 34, 37, 38, 62, 85, 86, 87 y demás aplicables del Acuerdo General de Administración VII/2024

PARTICIPANTES:

- 1: JOSÉ ROBERTO ZAZUETA GONZÁLEZ
- 2: MANUEL AIRADA FRAUSTO
- 3 N/A

CLAVE:	CONCEPTOS REQUISITOS TÉCNICOS SOLICITADOS	UNIDAD	CANTIDAD	PARTICIPANTES		
				PARTICIPANTE 1	PARTICIPANTE 2	PARTICIPANTE 3
SBE.01	MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SUBESTACIÓN ELÉCTRICA COMPACTA AMBAR, MODELO AMBAR PACK MINI APM-13-07-02, SERVICIO EXTERIOR GRADO DE PROTECCIÓN NEMA 3R CON TRANSFORMADOR TIPO "OA" DE 75 KVA, TENSIÓN PRIMARIA 13.2 KV, TENSIÓN SECUNDARIA 220/127 V. INCLUYE: TABLERO GENERAL CON INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	N/A
	b) UNA CUCHILLA DE PASO DE OPERACIÓN SIN CARGA 3 POLOS X 400 A.					
	c) TRES APARTARRAYOS DE ÓXIDOS METÁLICOS Y AISLADORES PLÁSTICO DE POLÍMERO.					
	d) TRES BUS PRINCIPAL Y UNO DE TIERRA DE COBRE ELECTROLÍTICO CALIDAD 99.9 %, PARA 400 A					
	e) TRES FUSIBLES LIMITADORES DE CORRIENTE TAMAÑO CUATRO, 2000mva, CON PERCUTOR.					
	INCLUYE: MANTENIMIENTO A INTERRUPTOR PRINCIPAL, LIBRANZA, PRUEBAS ELÉCTRICAS, REVISIÓN Y MEDICIÓN DE SISTEMA DE TIERRAS, VERIFICACIÓN Y LIMPIEZA, ADEMÁS MANO DE OBRA, HERRAMIENTA, MATERIAL, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.					

FjREwwVD6DLsaoAZP7k7JJJC/GdaiO6IPAnZVaUWDs=

SBE.02	FILTRADO DEL ACEITE DEL TRANSFORMADOR (300 LITROS APROXIMADAMENTE), PARA REALIZAR EL CAMBIO DE LA LLAVE O VÁLVULA DE COMPUERTA ROSCABLE DEBERA DE CONSIDERAR EL FILTRADO DEL ACEITE (HASTA 500 LITROS APROXIMADAMENTE) Y EL DRENADO PARA EL TRANSFORMADOR, INCLUYE: COLOCACIÓN, INSTALACIÓN, MATERIALES DE FIJACIÓN, MATERIALES DE CONSUMO, PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO INTEGRAL, ACARREOS HORIZONTALES Y VERTICALES, ELEVACIONES DE LOS MATERIALES HASTA EL LUGAR DE SU UTILIZACIÓN DENTRO DE LA OBRA, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD, LIMPIEZA DEL ÁREA DE TRABAJO Y ACARREO DE SOBRANTES AL LUGAR DE ACOPIO DENTRO Y FUERA DE LA OBRA AUTORIZADO POR LA SUPERVISIÓN, MANO DE OBRA CALIFICADA, HERRAMIENTA, EQUIPO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN. P.U.O.C.T.	PZA	1	CUMPLE	CUMPLE	
	Datos completos de la empresa o Persona Física : nombre o razón social, domicilio físico y fiscal, RFC, teléfono			CUMPLE	CUMPLE	N/A
	Tiempo de ejecución de los trabajos 30 días naturales			CUMPLE	CUMPLE	N/A
	Vigencia de la cotización 30 días hábiles			CUMPLE	CUMPLE	N/A
	Pago en una sola exhibición al término y aceptación de los trabajos			CUMPLE	CUMPLE	N/A
	Especificar IVA			CUMPLE	CUMPLE	N/A
	Nota: esta cotización comprende, considera y cubre en absoluto: los alcances que se señalan en el catálogo de conceptos, especificaciones particulares, notas importantes y anotaciones del acta de la junta de aclaraciones señaladas por la Dirección General de Infraestructura Física de la Suprema Corte de Justicia de la Nación			CUMPLE	CUMPLE	N/A
	Garantía al 31 de agosto 2026 en mano de Obra			CUMPLE	CUMPLE	
	Constancia de Situación Fiscal			CUMPLE	CUMPLE	N/A
	Anexar catálogo de conceptos, especificaciones y notas importantes firmado en todas sus páginas (anexo técnico catálogo de conceptos)			CUMPLE	CUMPLE	
	Conclusión:			Cumple con el total de los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que es favorable.	Cumple con el total de los requisitos solicitados con base en los cuales se analizó y determinó que es favorable.	N/A
	DICTAMEN DE RESOLUTIVO TÉCNICO			Se determina "Favorable"	Se determina "Favorable"	N/A

ELABORÓ

REVISÓ

LIC. SADOT CHIANG SAM BORJA
ENLACE ADMINISTRATIVO DE LA CASA DE LA
CULTURA JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT

MTRA. GABRIELA ILIANA ULLOA PONCE DE LEÓN
DIRECTORA DE LA CASA DE LA CULTURA
JURÍDICA EN TEPIC, NAYARIT